

実施工事 設計図書

工事名称 吸収冷凍機冷却水配管Y型ストレーナ他取付作業修繕

工事場所 岩手県立中央病院 盛岡市上田1-4-1

工事完成期限 令和7年3月31日

工事概要

吸収冷凍機2台の冷却水配管部品が劣化していることから取付作業修繕を要する

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【吸収冷凍機冷却水配管Y型ストレーナ他取付作業（2台分）】						
配管用炭素鋼鋼管 (白)	25A	6.0	m			
配管用炭素鋼鋼管 (白)	40A	6.0	m			
配管用炭素鋼鋼管 (白)	300A	8.0	m			
同上接手類		1.0	式			
配管支持架台		1.0	式			
既設配管撤去費		1.0	式			
配管工事（加工管制作・取付）		1.0	式			
バルブ類						
Y型ストレーナ	10K・300A	2.0	個			
バタフライ弁	10K・300A	4.0	個			
フルボアボール弁	10K・40A	2.0	個			
ケージコック	10K・10A	4.0	個			
圧力計		4.0	個			
温度計		4.0	個			
配管器具取付費		1.0	式			
消耗品雑材費		1.0	式			
ホールインアンカー費		1.0	式			
圧力試験費		1.0	式			

